

Во исполнение условий указанных соглашений о предоставлении субсидии органами местного самоуправления поселений заключены муниципальные контракты на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках подготовки к ОЗП проведены капитальный ремонт здания котельной и замена отопительного котла в с. Борец, ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной, ремонт тепловых сетей в с. Целинное, капитальный ремонт котельных №№ 1-4 с. Шира, ремонт дымовых труб котельных №№ 2, 3 с. Шира, капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования котельных №№ 1,4; в п. Жемчужный и п. Колодезный - замена водогрейных котлов, капитальный ремонт котельной с. Соленоозерное с усилением разрушений стен и пилястр, заменой ствола трубы по всей высоте; на котельной «Баня» с. Коммунар (замена котла), котельной «ДК» с. Коммунар (замена котла), капитальный ремонт здания котельной «Теремок» с. Коммунар и замена дымовой трубы.

Работы по контрактам выполнены в полном объеме, случаев нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на проведение работ по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду, не выявлено.

Паспорта готовности выданы всем муниципальным образованиям района (за исключением администрации Жемчужненского сельсовета). Согласно представленной информации в ходе проверки готовности муниципального образования Жемчужненский сельсовет установлен факт невыполнения п.п. 11 п. 13 требований по готовности к отопительному периоду, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103. Так, в ходе обследования дымовой трубы котельной № 3 экспертной организацией выявлены дефекты, которые необходимо выполнить до начала ее эксплуатации.

В настоящее время администрацией Жемчужненского сельсовета выявленные недостатки устранены, 10.12.2020 подписан акт готовности муниципального образования к отопительному периоду.

Отопительный сезон на территории района начат в установленные сроки, с начала отопительного периода 2020-2021 г.г. аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры, повлекших приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг, не зарегистрировано.

Ресурсоснабжающими организациями приняты меры по созданию на котельных нормативного запаса топлива, обеспечивающего работоспособность котельных. Согласно данным организаций коммунального комплекса, запас топлива создан в размере не ниже 7-суточного.

Всего по итогам надзорной деятельности за 11 месяцев 2020 года в сфере ЖКХ выявлено 61 нарушение законодательства (108), для устранения которых внесено 34 представления (42), по результатам рассмотрения которых 24 лица привлечено к дисциплинарной ответственности (7), по постановлениям прокурора